Grenzwerte ausgewählter Parameter der Trinkwasserverordnung

1. Mikrobiologie

Parameter	Einheit	Grenzwert
Escherichia coli in 100ml	/100ml	0
coliforme Keime/ Bakterien in 100ml	/100ml	0
Enterokokken in 100ml	/100ml	0
Koloniezahl 20/22°C in 1ml	/1ml	100
Koloniezahl 36°C in 1ml	/1ml	100

2. chemische Parameter

pH Wert		6,5 – 9,5
Nitrat	mg/l	50
Nitrit	mg/l	0,5
Eisen	mg/l	0,2
Mangan	mg/l	0,05
Ammonium	mg/l	0,5
Natrium	mg/l	200
Sulfat	mg/l	250
Kupfer	mg/l	200